



Ul. Wiosenna 12; 55-003 Nadolice Małe

Tel. 888551010, 600443947

biuro@sunlike.eu

www.sunlike.eu

Na podstawie podpisanej umowy wykonania instalacji grzewczej Sunlike HeatPlus informujemy jak należy przygotować instalacje zasilającą oraz prace budowlane dla systemu ogrzewania:

Wytyczne instalacji elektrycznej dla ogrzewania Sunlike HeatPlus

1. Niezależne zabezpieczenie dla systemu ogrzewania w szafie zasilającej (rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia w zależności od mocy przyłączeniowej instalacji ogrzewania)
2. Zainstalowanie puszek elektrycznych dedykowanych wyłącznie do termostatów w każdym pomieszczeniu w którym będzie się on znajdował.
3. Przeprowadzenie instalacji zasilającej 3 x 2,5 od zabezpieczenia głównego do puszek elektrycznej dla termostatu.
4. Przeprowadzenie w ścianach rur osłonowych tzw. Peszel fi 25 od puszek elektrycznej do uzgodnionego miejsca montażu ogrzewania (sufit, podłoga, ściana)

Wytyczne prac przygotowawczych - budowlanych dla ogrzewania Sunlike HeatPlus

1. W przypadku instalacji grzewczej sufitowej i zastosowania konstrukcji aluminiowej lub drewnianej dla sufitu z płyty karton-gips GK wymagany jest rozstaw 40 cm między tymi konstrukcjami- łatami.
2. W przypadku zastosowania konstrukcji aluminiowej lub drewnianej dla ścian z płyty karton-gips wymagany jest rozstaw 40 cm między łatami.

3. W przypadku zastosowania konstrukcji aluminiowej lub drewnianej dla ścian z płyty karton-gips wymagany jest rozstaw 40 cm między łatami.
4. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego na wylewce betonowej pod tzw. podłoga pływającą¹ typu (panele, wykładzina winylowa, deska drewniana itp.) należy zadbać o to aby wszystkie pomieszczenia były wolne od zbędnych urządzeń i materiałów.
5. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego w stropie konstrukcji drewnianej należy zadbać o stały rozstaw pomiędzy legarami. Minimalny wymiar 40 cm.
6. Każdorazowe odstępstwo od wytycznych należy skonsultować z przedstawicielem firmy Sunlike Polska sp. z o.o
7. Wszystkie pomieszczenia powinny zostać posprzątane i usunięte z nich wszystkie zbędne przedmioty.

Marek Szozda



Dyrektor Zarządzający/Prokurent



Sunlike
Polska sp. z o.o.
Sunlike Polska Sp. z o.o.
Ul. Wiosenna 12 55-003 Nadolice Małe
NIP 8971784095 KRS 0000429230
tel. +48 888 55 10 10 e-mail: biuro@sunlike.eu

¹ Pod nazwą „podłoga pływająca” określa się wszelkiego rodzaju materiały nie związane na stałe z podłożem betonowym.